

Мечков Н. А.
ак



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Красногвардейскому району

195027, г. Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, д.3, тел. (812) 224-27-84,
E-mail: 16@78.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района

195027, г. Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, д.3, тел. (812) 224-27-84,

«02» июня 2023 г., 12 час. 30 мин. № 32-1-64 (2303/010/-78/7-П)
(дата и время составления акта)

г. Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, д. 3.
(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**
(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении плановой выездной проверки от 20.03.2023 № 32-1-64 (2303/010/-78/7-П), учётный № проверки 78230061000203456521

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Шестаковым Романом Андреевичем – начальником отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу;


2) Алёшиной Валерией Викторовной – старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались



(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания учреждения образования

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

195176, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 37 лит. А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия транспортных технологий» (СПб ГБПОУ «АТТ»), юридический адрес: 1921027, г. Санкт-Петербург, ул. Салова д.63, ИНН 7816058657.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «25» мая 2023 года, 12 час. 00 мин.

по «02» июня 2023 года, 12 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 3 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр,

2) получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

1) осмотр

в следующие сроки:

«25» мая 2023 года, с 12 час. 40 мин. по 13 час. 40 мин;

«02» июня 2023 года, с 10 час. 30 мин. по 11 час. 30 мин;

по месту: 195176, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 37 лит. А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 02.06.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

«02» июня 2023 года, с 11 час. 30 мин. по 12 час. 30 мин

по месту: г. Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, д. 3;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: письменные объяснения от 02.06.2023

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: доверенность б/н от 22.05.2023; правила внутреннего трудового распорядка работников СПб ГБПОУ «АТТ» от 21.12.2022; журнал регистрации работ по ТО и ТР от

01.02.2023; журнал учета противопожарных инструктажей от 01.03.2022; приказ №470/165д от 31.05.2013 «О запрете курения в помещениях и на территории колледжа»; инструкция о мерах пожарной безопасности в СПб ГБПОУ «АТТ» от 12.01.2021; контракт №01-ОК-23 от 01.02.2023; отчет о проведении объектовой тренировки от 01.06.2022; приказ №791/144а от 16.05.2022 «О подготовке и проведении объектовой тренировки»; акт о проведении трубочистных работ; акт №3 проверки пожарного оборудования водопроводной сети; приказ №199/45а от 02.02.2023 «О назначении ответственных лиц по пожарной безопасности»; удостоверение №561-29/21 от 21.05.2021; удостоверение №561-24/21 от 21.05.2021; контракт №02-ЭА-23 от 26.12.2022.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска: не представлялся.

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета: -

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: -

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения: -

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
1.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте, помещения мастерских на 1 этаже	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479) далее ППР РФ
2.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах, на 2 этаже около помещения спортзала	п.14 ППР РФ, п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.6 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (Утвержден и введен в действие приказом МЧС России от

		19.03.2020 №194) далее СП 1.13130.2020
3.	Не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, которые должны осуществляться не реже 1 раза в 5 лет	п. 17 (б) ППР РФ
4.	Отсутствует (не заведен) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.17 ¹ ППР РФ
5.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, вестибюлей, зальных помещений не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, на 1, 2, 3 этажах	п.26 ППР РФ
6.	Отсутствует эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п.37 ППР РФ; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020
7.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации на объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности	п.54 ППР РФ
8.	Лестницы на путях эвакуации имеют ступени с различной высотой, в лестничных клетках	п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.6 СП 1.13130.2020
9.	Не все помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, помещения 11-19, 11-03 на 1 этаже	ст.1 ч.2 п.1; ст.6 ч.1 п.1; ч.1 ст.91 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4, п.4.8 СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 20.07.2020 №539)

10.	Коридоры без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м, не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции, на 1 этаже	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч. 1 ст. 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.2 (в) СП 7.13130.2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (Утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 21.02.2013 №116)
11.	Световые оповещатели «ВЫХОД» установлены не над эвакуационными выходами, в коридоре на 2 этаже	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.52, ч.2 ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 №173) далее СП 3.13130.2009
12.	Настенные речевые оповещатели установлены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм, в помещении обеденного зала на 1 этаже	ст. 1 ч. 2, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 ст.54 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются: 1) протокол осмотра от 02.06.2023; 2) письменные объяснения от 02.06.2023

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Руководитель проверки:

Начальник отделения надзорной деятельности

ОНДПР Красногвардейского района

управления по Красногвардейскому району

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Шестаков Р.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)


Шестаков Роман Андреевич – начальник отделения надзорной деятельности ОНДПР Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, тел.: (812) 224-27-84; (921) 946-79-79, E-mail: 16@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а): Представитель СПБ ГБПОУ «АТТ» Нечаев Илья Александрович на основании доверенности б/н от 22.05.2023.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«12» часов «30» минут «02» 06 20 23 г.


(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)