

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«02» июня 2023 г.
учётный № мероприятия 78230061000203456521

Ссылка на карточку мероприятия
в ФГИС ЕРКНМ

Усачев И. А.
[подпись]



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Красногвардейскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района**
195027, г. Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, д.3, тел. (812) 224-27-84,
E-mail: 16@78.mchs.gov.ru

**Предписание
об устранении нарушений обязательных
требований пожарной безопасности № 32-1-64/1**

Вручается: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия транспортных технологий» (СПб ГБПОУ «АТТ»), ИНН 7816058657.

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 20.03.2023 № 32-1-64, «02» июня 2023 г., Шестаковым Романом Андреевичем – начальником отделения ОНДПР Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району Главного управления (должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов МЧС России по г. Санкт-Петербургу и Алёшиной Валерий Викторовной – старшим инспектором отделения ОНДПР Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка (должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (контрольное (надзорное) мероприятие) здания учреждения образования по адресу: 195176, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 37 лит.А, в ходе которой присутствовал представитель СПб ГБПОУ «АТТ» Нечаев Илья Александрович на основании доверенности б/н от 22.05.2023.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением	20.11.2023 СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» ВХОДЯЩИЙ № 7382 от «02» июня 2023.	

	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте, помещения мастерских на 1 этаже	правительства РФ от 16.09.2020 №1479) далее ППР РФ		
2.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах, на 2 этаже около помещения спортзала	п.14 ППР РФ, п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.6 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (Утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 19.03.2020 №194) далее СП 1.13130.2020	20.11.2023	
3.	Не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, которые должны осуществляться не реже 1 раза в 5 лет	п. 17 (б) ППР РФ	20.11.2023	
4.	Отсутствует (не заведен) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.17 ¹ ППР РФ	20.11.2023	
5.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток, вестибюлей, зальных помещений не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, на 1, 2, 3 этажах	п.26 ППР РФ	20.11.2023	
6.	Отсутствует эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п.37 ППР РФ; п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.12 СП 1.13130.2020	20.11.2023	
7.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного	п.54 ППР РФ	20.11.2023	

	изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации на объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности			
8.	Лестницы на путях эвакуации имеют ступени с различной высотой, в лестничных клетках	п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.6 СП 1.13130.2020	20.11.2023	
9.	Не все помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, помещения 11-19, 11-03 на 1 этаже	ст.1 ч.2 п.1; ст.6 ч.1 п.1; ч.1 ст.91 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4, п.4.8 СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 20.07.2020 №539)	20.11.2023	
10.	Коридоры без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м, не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции, на 1 этаже	п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч.1 ст. 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.2 (в) СП 7.13130.2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (Утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 21.02.2013 №116)	20.11.2023	
11.	Световые оповещатели «ВЫХОД» установлены не над эвакуационными выходами, в коридоре на 2 этаже	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.52, ч.2 ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о	20.11.2023	

		требования пожарной безопасности»; п.5.3 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 №173) далее СП 3.13130.2009		
12.	Настенные речевые оповещатели установлены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм, в помещении обеденного зала на 1 этаже	ст. 1 ч. 2, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 ст.54 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009	20.11.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

В случае несогласия с настоящим предписанием (решением) Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.



Представитель СПБ ГБПОУ «АТТ»

Нечаев И.А. на основании доверенности б/н от 22.05.2023

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник отделения ОНДПР

Красногвардейского района

управления по Красногвардейскому району

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Шестаков Р.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

