



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел 718-25-05

www.78.mchs.gov.ru

управление по Фрунзенскому району

Санкт-Петербург, ул. Средняя, дом 3, лит. А, тел 712-87-48

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 42-1-236

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Средняя, дом 3,

лит. А, каб. №9

(место составления акта)

17 час. 00 мин., 21.04.2021

(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения начальника управления по Фрунзенскому району ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу Фомина Р.И. от 01 апреля 2021 года № 42-1-236

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая выездная проверка

(вид проверки)

здания общежития, расположенного по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул.
Салова, д. 63, литер. А.

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Академия транспортных технологий» (СПб ГБПОУ
«АТТ»), ИНН: 7816058657, юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул.
Салова, д. 63, литер. А.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«07» апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

«21» апреля 2021 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (« 4 » часа)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Нечаев Илья Александрович – заместитель директора по АХЧ (по доверенности
№19-398-21/1 от 01.04.2021.


(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «00» минут «07» апреля 2021 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Финогенова Лидия Сергеевна – инспектор
отделения ОНДПР Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или)

наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Нечаев Илья Александрович – заместитель директора по АХЧ (по доверенности
№19-398-21/1 от 01.04.2021.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы СПб ГБПОУ «АТТ» - правообладателя объекта
защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 192102,
г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 63, литер. А.

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае

отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс
необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной
безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны,

правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не
представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки установлено, что предписание ОНДПР от
20.10.2020 № 2-24-542/1/1 выполнено в полном районе.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись.

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз не проводились.
4. Фототаблица на ___ листах
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: -.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: 42-1-234/1/1 от 01.04.2021.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: контракт №39-ЕП-20, №59-ЕП-20, сертификаты соответствия, паспорта.

Подписи лиц, проводивших проверку:

ФИНОГЕНОВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА – инспектор отделения ОНДПР Фрунзенского района
управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

21 ” апреля 20 21 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

21 ” апр 20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)