



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление по Фрунзенскому району

Санкт-Петербург, ул. Средняя дом 3, лит. А, тел 712-87-48

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 42-1-542

Керас
Мечников
Э.В.

Санкт-Петербург, ул. Средняя,
дом 3, лит. А, каб. №7
(место составления акта)

12 час. 00 мин., 20.10.2020
(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения начальника управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Фомина Р.И. от 17 сентября 2020 года № 42-1-542 проведена внеплановая выездная проверка

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов) (вид проверки)

здание общежития, расположенное по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 63, лит. А.

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Академия транспортных технологий" (СПб ГБПОУ "АТТ") юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 63; ИНН: 7816058657.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 16 ” октября 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
“ 20 ” октября 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: «2» дня («2» часов)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Нечаев Илья Александрович – заместитель директора по АХЧ (по доверенности б/н от 21.09.2020г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«14» часов «00» минут «21» сентября 2020 г.


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: №б/н от 18.09.2020, вынес Заместитель прокурора района советник юстиции З.В. Баликоев.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Типкин Матвей Сергеевич – инспектор ОНДПР Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)




Лицо, привлеченное к проведению проверки в качестве экспертов, представителей:
не привлекались

при проведении проверки присутствовали:
зам. директора по АХЧ И.А. Нечаев (по доверенности б/н)

в ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности было установлено:

№ п/п пред писания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
-	-	-	-

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора, органами муниципального контроля) внесена:



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора, органами муниципального контроля), отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы:

1. Решение о принятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объект не принималось.
2. Протоколы отбора образцов продукции, проб не производился.

3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз:
4. Фототаблица нет
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №42-1-542/1/1 от 20.10.2020.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Тишкин Матвей Сергеевич – инспектор ОНДПР Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 20 ” октября 20 20 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Нечаев Илья Александрович – заместитель директора по АХЧ (по доверенности б/н от 21.09.2020г.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” октября 20 20 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)